Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 05.08.2025

Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:2476-4662-8656-0634**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	Клас GP CS IV Wc1
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:1706-0172-6076-7132 версія - 1.0
Назва будівельної продукції	Siltek P-11 Штукатурка цементна стартова
3. Використання за призначенням	Для вирівнювання поверхонь стін та стель загальним шаром до 30 мм, всередині та зовні будівель, перед подальшим опорядженням

4. Інформація про виробника

Приватне акціонерне товариство "Термінал-М"

Правовий статус	Юридична особа
Назва організації	Приватне акціонерне товариство "Термінал-М" (31749934)
Телефон	+38(044)-445-07-24
Електронна пошта	office@siltek.ua
Факс	380445072
Сайт	siltek.ua
Місце реєстрації	04074 м. Київ вул. Резервна 8

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника:
Siltek

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції	Система 4

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Міцність на стиск, одиниці виміру - Н/мм2	7.5	CS IV	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення, ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)
Адгезія, одиниці виміру - Н/мм2	0.1	FP: A, B або C	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення, ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)

Паропроникність, одиниці виміру - μ	-	15/35	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення, ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)
Теплопровідність, одиниці виміру - Вт/(м·K)	0.61	λ10,dry,mat Вт/м·K (для P=50%)	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення, ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)
Реакція на вогонь	-	Клас A1	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення, ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)
Водопоглинання, одиниці виміру - кг/м2	0.4	Wc1	Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення, ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор		СКИБА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 05.08.2025

Відомості про
реєстрацію документа

Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер	DP01:2476-4662-8656-0634
Редакція документа	№ 1 від 5.08.2025
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	05.08.2025

Перелік підписантів

1. СКИБА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ,Директор

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04 2017 р. № 602-123-20-1/ 9688

Об'єкт експертизи: Сухі будівельні суміші згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ДСТУ Б В.2.7-126:2011«Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 23.64.10-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: кальцію карбонату – 6 мг/м³ (IY клас небезпеки, а); пилу рослинного походження – 6 мг/м³ (IY клас небезпеки, а, А, Ф); целюлози – 10 мг/м³ (IY клас небезпеки, а); відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Рівні сумарної питомої активності природних радіонуклідів у продукції - не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 „Норми радіаційної безпеки України".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки,

відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Сухі будівельні суміші виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011«Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови», згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011«Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3940 від 06 березня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" _____ Чернюк В.І
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

"Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України" ідентифікаційний код 22946309 № 1

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "04" 04 2017 р. № 602-123-20-1/ 9688

SILTEK M-1-50
SILTEK M-1-75
SILTEK M-1-100
SILTEK M-1-75 ЗИМА
SILTEK M-1-100 ЗИМА
SILTEK M-1-300
SILTEK M-1-400
SILTEK M-1-300 ЗИМА
SILTEK M-1-400 ЗИМА
SILTEK M-1-150
SILTEK M-2
SILTEK M-2 ЗИМА
SILTEK M-2 БІЛА
SILTEK M-3
SILTEK M-3 ЗИМА
SILTEK M-4
SILTEK M-4 ЗИМА
SILTEK M-5
SILTEK M-7
SILTEK F-1
SILTEK F-3
SILTEK F-5
SILTEK F-7
SILTEK FM-10
SILTEK F-15
SILTEK F-20
SILTEK F-22
SILTEK F-35
SILTEK F-40
SILTEK F-50
SILTEK F-55
SILTEK FM-57
SILTEK FM-59
SILTEK P-10
SILTEK PM-10
SILTEK PM-10 GREY
SILTEK PM-10 WHITE
SILTEK P-11
SILTEK PM-11
SILTEK PM-115
SILTEK PM-115 GREY
SILTEK PM-115 WHITE
SILTEK P-12
SILTEK P-15
SILTEK P-17 GREY
SILTEK P-17 WHITE
SILTEK PM-19
SILTEK PM-20
SILTEK P-22
SILTEK S-10
SILTEK S-11
SILTEK S-12
SILTEK S-15
SILTEK S-20
SILTEK S-22
SILTEK FUGA
SILTEK T-80
SILTEK T-801
SILTEK T-81
SILTEK T-82
SILTEK T-83
SILTEK T-84
SILTEK T-85
SILTEK T-86
SILTEK T-87
SILTEK T-88
SILTEK T-90
SILTEK T-95
SILTEK T-97
SILTEK T-99
SILTEK R-1
SILTEK R-2
SILTEK R-3
SILTEK R-5
SILTEK R-30
SILTEK R-100
SILTEK RS-10
SILTEK RF-10
SILTEK V-30
SILTEK V-33
SILTEK VP-35
SILTEK V-37
SILTEK C-70
SILTEK C-77
SILTEK A-40
SILTEK A-44
SILTEK A-45
SILTEK B-25
SILTEK B-35
SILTEK B-40
SILTEK Клей для теплоізоляції
SILTEK Суміш армуюча
SILTEK Мурувальна суміш для пористих блоків
МІКС+ F-05
МІКС+ T-08
МІКС+ T-09
МІКС+ T-75
МІКС+ T-77
МІКС+ B-15
МІКС+ P-05/2,0
МІКС+ P-05/1,5
МІКС+ M-02
AEROC SUMMER
AEROC WINTER
AEROC SUMMER WHITE
AEROC WINTER WHITE
AEROC Штукатурка
DUOMIT FLOW
DUOMIT REPAIR
DUOMIT HARDFIX
DUOMIT LEVEL
BAUGUT KLT
BAUGUT KLA
BAUGUT MKL
BAUGUT KLF
BAUGUT KLM
BAUGUT KSF
BAUGUT RPT
BAUGUT KPT
BAUGUT DMB
BAUGUT DMB ЗИМА
BAUGUT SBA
BAUGUT GES
BAUGUT DES
BAUGUT ZPT

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України" 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3940 від 06 березня 2017 року

Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В.І.

№UA.003.21.01254-23

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

цим сертифікатом засвідчується, що система контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт Приватного акціонерного товариства «Термінал-М»
(адреса виробництва: вул. Резервна, буд. 8, м.Київ,04074)

Відповідає вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764
- ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби».

Дія сертифікату поширюється на систему контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт (далі продукція) згідно «Номенклатури продукції, закріпленої за лабораторією випробувань Приватного акціонерного товариства «Термінал-М», наведеної з додатку до сертифікату (на 28 аркушах).

<u>Додаткова інформація:</u> Результати системи контролю виробництва є підставою для оформлення декларацій відповідності згідно Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764, (Модуль D1).

Нагляд за дотриманням вимог щодо випробувань здійснюється з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі звіту від 10.12.2023 №210-П1892/23 за результатами оцінки системи контролю виробництва продукції, (О ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестат акредитації НААУ №1О 023).
Адреса: вул. Метрологічна, буд.4, м. Київ, 03143; Телефон: +38 (044) 526 12 65.

Дата реєстрації: 13.12.2023 р. **Термін дії: з 13.12.2023 р. до 12.12.2028р.**

Заступник керівника
ООВ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" **В.Д.Ример**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном (044) 526-12-65

МОЗ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)

вул. Естонська, 3, м.Київ, 03190, тел. (044) 486-22-54
E-mail: kccdc@ses.gov.ua, код ЄДРПОУ 38518296

Санітарно-гігієнічна лабораторія
вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел. (044) 427-11-79
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
за № 06-0105/2023 від 12 грудня 2023р.
видане ДП «Київоблстандартметрологія» чинне до 12 грудня 2026р.

ПРОТОКОЛ № 207р-25

від « 12 » листопада 2025 року
дослідження питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ , 04074, Україна, тел./факс (044)507-24-16
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800
5. Дата проведення Держповірки: сертифікат калібрування №UA/26/250305/000213 від 05.03.2025р., діє 1рік

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг$^{-1}$			$A_{еф}$ Бк·кг$^{-1}$	Клас застосування
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
1	Штукатурка цементна стартова Siltek P-11 ДСТУ EN 998-1:2023 Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для зовнішнього та внутрішнього штукатурення	-	8,73	103,0	20,19	1 клас

Ефективна питома активність ($A_{еф}$) природних радіонуклідів (ПРН) складає 20,19 Бк·кг$^{-1}$

Вимірювання провів: провідний інженер М.Сирветник

Висновок: представлений на дослідження зразок штукатурки цементної стартової Siltek P-11 відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Л. Дмитрієва