МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
вул. Круп'ярська, 27, м.Львів, 79014, тел.275-60-61, 276-86-95 ф.276-87-06
E-mail: sangig.lvivsescentr @ gmail.com код ЄДРПОУ 38501853 сайт: www.ses.lviv.ua

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор
випробувального центру
З.П. Года

2H1262
ДСТУ ISO/IEC 17025

П Р О Т О К О Л
випробувань продукції
від 02.06.2022р. №0025/7

1	**Мета випробувань:** перевірка відповідності наданої продукції нормативним документам на дану продукцію (з метою сертифікації).
2	**Об'єкт випробувань:** Композиції будівельні ТМ «Ферозіт», ТМ «Feromal», ТМ «Shpaten», ТМ «LeoMix», виготовлені згідно ТУ У 24.3-21130758-003-2001. (назва продукції, відомості про партію, дата виготовлення , кінцевий термін реалізації, НД згідно до якого виготовлена продукція)
3	**Дата отримання зразка:** 06.05.2022р.
4	**Відбір зразків відповідно:** 06.05.2022р., ДСТУ Б.В.2.7-44:96 (дата відбору, НД на відбір проб)
5	**Підприємство-виробник:** ТОВ «Ферозіт», 48100, Україна., Тернопільська область, м. Теребовля, вул.. Шевченка, 171, тел. 032-2948601, e-mail: iso@ferozit.ua Адреса потужності: 79002, Україна., м. Львів., вул. Шевченка, 317 (реквізити)
6	**Замовник:** ТОВ «Ферозіт», 48100, Україна., Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, тел. 032-2948601, e-mail: iso@ferozit.ua (назва, адреса,тел/факс,e-mail)

7.	**Результати випробувань представлені в таблиці :**					
Реєстраційний номер протоколу	Наймену-вання показників інгредієнті в та інше	Фактичне значення (од.вимірювань)	Вимоги НД (од.вимірювань)	*Похибка або невизна-ченість ви мірювань U,k=2, P=0,95	НД на методи випробування	Відповідність
1	2	3	4	5	6	7
Радіологічні показники						
№0025/7 08-2/1 **Фарба** Feromal 25 Weissfarb, Feromal 26 Ekoweiss, Feromal 30 Acrylcolor, Feromal 30 Acrylweiss, Feromal 32 Dekolazur, Feromal 40 Satin Latex, Feromal 70 Fassadenfarbe color, Feromal 75 Siloxan Fassadenfarbe, Feromal 80 Silicon Fassadenfarbe Feromal 11 Putzgrund, Feromal 12 Silicon Putzgrund, Ферозіт 11 Грунтувальна фарба, Ферозіт 17 Бетонконтакт, Shpaten Putzgrund, Shpaten Kontaktbeton, LeoMix QuarzPutzFarbe	Калій -40	<16,0 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	3,25 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	<1,41	-	-		
	Аеф	3,25 Бк/кг	370 Бк/кг	±0,7		
№0025/7 08-2/2 **Фарба** Feromal 9 Kalktunche Feromal 37 Kalkfarbe, Ферозіт 37 Вапняна фарба	Калій -40	<12,5 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	2,71 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	<1,4 Бк/кг	-	-		
	Аеф	2,71 Бк/кг	370 Бк/кг	±0,5		
№0025/7 08-2/3 **Штукатурка** Ферозіт 33 Мозаїка, Feromal 33 Mosaikputz, Feromal 33 Perlamutr Mosaikputz, Shpaten Mozaik Granitputz, Feromal 44 Kratzputz, Feromal 45 Siloxan Kratzputz, Feromal 50 Silicon Kratzputz, Feromal 55 Reibeputz, Feromal 65 Siloxan Reibeputz, Feromal 60 Silicon Reibeputz, LeoMix 67 Reibeputz, LeoMix 77 Kratzputz, Strukturputz Innen	Калій -40	<12,9 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	3,59 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	<1,1 Бк/кг	-	-		
	Аеф	3,59 Бк/кг	370 Бк/кг	±0,7		

Радіологічні показники						
№0025/7 08-2/4 **Шпаклівка** Ферозіт 1, Feromal 1 Superacryl Feinspachtel	Калій -40	<10,8 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	3,5 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	<1,0 Бк/кг	-	-		
	Аеф	3,5 Бк/кг	370 Бк/кг	±0,7		
№0025/7 08-2/5 **Шпаклівка** Ферозіт 10	Калій -40	<15,7 Бк/кг	-	-	МВИ №07-119: 2011 від 25.02.2011р	Відповідає
	Радій-226	7,07 Бк/кг	-	-		
	Торій-232	<1,04 Бк/кг	-	-		
	Аеф	8,44 Бк/кг	370 Бк/кг	±1,7		

8. **Висновок:** Ефективна питома активність природних радіонуклідів в дослідних зразках композицій будівельних ТМ «Ферозіт», ТМ «Feromal», ТМ «Shpaten», ТМ «LeoMix» не перевищує 370 Бк/кг, що відповідає 1 класу використання згідно п.8.5.1 Державних гігієнічних нормативів ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97).

9. **Думки та тлумачення: -**

Виконавці: лікар відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Савченко Г.І., лікар-лаборант Піховкіна С.Є., фельдшер-лаборант Федінишин О.В., провідний інженер Андрейчикова Ж.С., в. о. завідувача лабораторії фізичних факторів з функцією Випробувального центру Онуфрович Р. В.

---

10. Особа , відповідальна за висновок та оформлення протоколу: лікар відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Савченко Г.І.

(посада та прізвище виконавця) (підпис)

Примітки :

- Результати відносяться до випробуваної проби.
- Передруковування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу випробувального центру забороняється.

* - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах

Дата видачі: 02.06.2022 року

МІНЕКОНОМІКИ

Орган з сертифікації систем управління
ДП "Львівстандартметрологія"

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ДСТУ ISO 9001:2015

Зареєстрований у Реєстрі ОССУ
ДП "Львівстандартметрологія"
«25» червня 2024 р.
№UA.130.СУЯ.049-24
дійсний до «24» червня 2027 р.

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТОСОВНО:

розроблення та виробництва сумішей сухих будівельних, систем фасадної теплоізоляції, ґрунтовок, композицій будівельних торгових марок ФЕРОЗІТ, FEROMAL, Shpaten, BauGut, UP!, Файна, LeoMix

що здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕРОЗІТ»

Юридична адреса: 48100, Україна, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Шевченка, 171

Адреса виробництва: 79069, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

ЄДРПОУ 37961273

відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, обсяг, порядок, періодичність і процедури якого встановлюються органом з сертифікації. Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38, на підставі результатів аудиту системи управління якістю. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном (032) 261-40-44.

000963

Керівник органу з сертифікації систем управління _____ **Андрій СЛЮЗ**

М.П.