ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04 2017 р. № 602-123-20-1/ 9688

Об'єкт експертизи: Сухі будівельні суміші згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ДСТУ Б В.2.7-126:2011«Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 23.64.10-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі садки, школи та підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Термінал-М»; м. Київ-74, вул. Резервна, 8, тел./факс: 501 91 82, E-mail: office@siltek.kiev.ua; код за ЄДРПОУ: 31749934
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: кальцію карбонату – 6 мг/м³ (IY клас небезпеки, а); пилу рослинного походження – 6 мг/м³ (IY клас небезпеки, а, А, Ф); целюлози – 10 мг/м³ (IY клас небезпеки, а); відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Рівні сумарної питомої активності природних радіонуклідів у продукції - не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 „Норми радіаційної безпеки України".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки,

відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Сухі будівельні суміші виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011«Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови», згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011«Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3940 від 06 березня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" _____ Чернюк В.І
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

"Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України" ідентифікаційний код 22946309 № 1

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "04" 04 2017 р. № 602-123-20-1/ 9688

SILTEK M-1-50
SILTEK M-1-75
SILTEK M-1-100
SILTEK M-1-75 ЗИМА
SILTEK M-1-100 ЗИМА
SILTEK M-1-300
SILTEK M-1-400
SILTEK M-1-300 ЗИМА
SILTEK M-1-400 ЗИМА
SILTEK M-1-150
SILTEK M-2
SILTEK M-2 ЗИМА
SILTEK M-2 БІЛА
SILTEK M-3
SILTEK M-3 ЗИМА
SILTEK M-4
SILTEK M-4 ЗИМА
SILTEK M-5
SILTEK M-7
SILTEK F-1
SILTEK F-3
SILTEK F-5
SILTEK F-7
SILTEK FM-10
SILTEK F-15
SILTEK F-20
SILTEK F-22
SILTEK F-35
SILTEK F-40
SILTEK F-50
SILTEK F-55
SILTEK FM-57
SILTEK FM-59
SILTEK P-10
SILTEK PM-10
SILTEK PM-10 GREY
SILTEK PM-10 WHITE
SILTEK P-11
SILTEK PM-11
SILTEK PM-115
SILTEK PM-115 GREY
SILTEK PM-115 WHITE
SILTEK P-12
SILTEK P-15
SILTEK P-17 GREY
SILTEK P-17 WHITE
SILTEK PM-19
SILTEK PM-20
SILTEK P-22
SILTEK S-10
SILTEK S-11
SILTEK S-12
SILTEK S-15
SILTEK S-20
SILTEK S-22
SILTEK FUGA
SILTEK T-80
SILTEK T-801
SILTEK T-81
SILTEK T-82
SILTEK T-83
SILTEK T-84
SILTEK T-85
SILTEK T-86
SILTEK T-87
SILTEK T-88
SILTEK T-90
SILTEK T-95
SILTEK T-97
SILTEK T-99
SILTEK R-1
SILTEK R-2
SILTEK R-3
SILTEK R-5
SILTEK R-30
SILTEK R-100
SILTEK RS-10
SILTEK RF-10
SILTEK V-30
SILTEK V-33
SILTEK VP-35
SILTEK V-37
SILTEK C-70
SILTEK C-77
SILTEK A-40
SILTEK A-44
SILTEK A-45
SILTEK B-25
SILTEK B-35
SILTEK B-40
SILTEK Клей для теплоізоляції
SILTEK Суміш армуюча
SILTEK Мурувальна суміш для пористих блоків
МІКС+ F-05
МІКС+ T-08
МІКС+ T-09
МІКС+ T-75
МІКС+ T-77
МІКС+ B-15
МІКС+ P-05/2,0
МІКС+ P-05/1,5
МІКС+ M-02
AEROC SUMMER
AEROC WINTER
AEROC SUMMER WHITE
AEROC WINTER WHITE
AEROC Штукатурка
DUOMIT FLOW
DUOMIT REPAIR
DUOMIT HARDFIX
DUOMIT LEVEL
BAUGUT KLT
BAUGUT KLA
BAUGUT MKL
BAUGUT KLF
BAUGUT KLM
BAUGUT KSF
BAUGUT RPT
BAUGUT KPT
BAUGUT DMB
BAUGUT DMB ЗИМА
BAUGUT SBA
BAUGUT GES
BAUGUT DES
BAUGUT ZPT

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України" 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3940 від 06 березня 2017 року

Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В.І.

№UA.003.21.01254-23

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

цим сертифікатом засвідчується, що система контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт Приватного акціонерного товариства «Термінал-М»
(адреса виробництва: вул. Резервна, буд. 8, м.Київ,04074)

Відповідає вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764
- ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби».

Дія сертифікату поширюється на систему контролю виробництва: сумішей будівельних сухих, водно-дисперсійних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх робіт (далі продукція) згідно «Номенклатури продукції, закріпленої за лабораторією випробувань Приватного акціонерного товариства «Термінал-М», наведеної з додатку до сертифікату (на 28 аркушах).

<u>Додаткова інформація:</u> Результати системи контролю виробництва є підставою для оформлення декларацій відповідності згідно Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006р. №1764, (Модуль D1).

Нагляд за дотриманням вимог щодо випробувань здійснюється з періодичністю один раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі звіту від 10.12.2023 №210-П1892/23 за результатами оцінки системи контролю виробництва продукції, (О ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», Атестат акредитації НААУ №1О 023).
Адреса: вул. Метрологічна, буд.4, м. Київ, 03143; Телефон: +38 (044) 526 12 65.

Дата реєстрації: 13.12.2023 р. **Термін дії: з 13.12.2023 р. до 12.12.2028р.**

Заступник керівника
ООВ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" **В.Д.Ример**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном (044) 526-12-65