АА 10980

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION
KUNDIIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 01.08.2025 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова експертної комісії
ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Анастасія КУНДІЄВА

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від "06" 08 2026 року № 2026/04/2418

Назва об'єкту експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із - ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для створення структурних та гладких покриттів всередині та зовні будівель при будівництві та ремонті конструкцій будинків і споруд промислового і цивільного призначення; оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Капарол Дніпро», Україна, 52460, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Василівка, вул. Переможна, 1-з, тел.: (056) 785 55 29, (056) 767 46 23

(адреса, місцезнаходження,телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Капарол Дніпро», Україна, 52460, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Василівка, вул. Переможна, 1-з, тел.: (056) 785 55 29, (056) 767 46 23. Код за ЄДРПОУ: 33811506

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м³, не більше):

формальдегіду – 0,003; стиролу - 0,002; метилакрилату - 0,01; метилметакрилату - 0,01; бутилакрилату - 0.0075 (ГДК м.р.); бутилметакрилату - 0,01; питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг, відповідно до Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів». Під час виробничих процесів продукція може чинити сенсибілізуючу, подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів; контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом (ГДК, мг/м³, не більше): цементу (6, п, 4 клас небезпечності, Ф), вапняку (6, п, 4 клас небезпечності, Ф), целюлози (2, а, 3 клас небезпечності), стиролу (10, п, 3 клас небезпечності), полімерів і кополімерів акрилових та метакрилових мономерів (10, а, 4 клас небезпечності), кремнію діоксиду кристалічного за вмісту у пилу більше ніж 70 % (1, а, 3 клас небезпечності, Ф), відповідно до «Державні медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 2024 року № 1192 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2024 р. за № 1107/42452).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно Інструкції виробника.

За результатами експертизи: Об'єкт експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані згідно з додатком до Висновку, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець _____ Людмила ЛЕГКОСТУП
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від «06» 08 2026 р. №2026/04/2418

Суміші будівельні сухі модифіковані виготовлені у відповідності із – ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

1. Суміш Capatect Standard Mineral Fassadenputz K15
2. Суміш Capatect Standard Dammkleber 175
3. Суміш Capatect Standard Klebe- und Armierungsmasse 176
4. Суміш Capatect Klebe - und Spachtelmasse 190 cipa
5. Суміш Caparol Keramik und Steinkleber Grau

Голова експертної комісії
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН» _____ Анастасія КУНДІЄВА
(підпис) (ініціали та прізвище)

Відповідальний виконавець _____ Людмила ЛЕГКОСТУП
(підпис) (ініціали та прізвище)