Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 20.01.2026

Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:4188-5517-0939-4836**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	Клас CT-C25-F5
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:5672-0860-9841-3074 версія - 2.0
Назва будівельної продукції	PS-031 Стяжка для підлоги армована високоміцна
3. Використання за призначенням	для влаштування високоміцних стяжок підлог, ремонту існуючих стяжок, виконання стяжок під ухилом по міцним основам.

4. Інформація про виробника

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПОЛІПЛАСТ"

Правовий статус	Юридична особа
Назва організації	ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПОЛІПЛАСТ" (30466728)
Телефон	+38(080)-030-05-90
Електронна пошта	info@poli-plast.ua
Сайт	www.poli-plast.ua
Місце реєстрації	03150 м.Київ, вул. Василя Тютюнника, 11/2

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника:
ПОЛІПЛАСТ

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції	Система 4
7. Орган з оцінки відповідності	

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Міцність на стиск, одиниці виміру - Н/мм2	25	C 25	
Міцність на вигин, одиниці виміру - Н/мм2	5	F5	
Зносостійкість	-	A6	
Реакція на вогонь	-	A1	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)

Виділення корозійних речовин	-	СТ	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор		ДЬОМКІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 20.01.2026

Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер	DP01:4188-5517-0939-4836
Редакція документа	№ 1 від 20.01.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	20.01.2026

Перелік підписантів

1. ДЬОМКІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ ,Директор

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

Радіологічна лабораторія
вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190 , тел./факс 400-50-46, 449-78-72
Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 136

радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу
від «12» квітня 2018 року

1. Замовник: ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт»
2. Адреса замовника: вул. Металургів, 4, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна, тел.044 5992429
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз ,
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800
5. Дата проведення Держповірки: свідоцтво держповірки № 26-01/0913 від 25.10.2017р., діє до 25.10.2018р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність $Бк \cdot кг^{-1}$			$A_{еф}$ $Бк \cdot кг^{-1}$	Клас застосування
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
1	Стяжка для підлоги армована ПСП-031 Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	24,1	-	71,0	30,14	1 клас

Ефективна питома активність ($A_{еф}$) природних радіонуклідів (ПРН) складає 30,14 $Бк \cdot кг^{-1}$

Вимірювання провів: провідний інженер _____ Волошина О.О.
(*посада, підпис, П.І.Б.*)

Висновок: представлений на дослідження зразок стяжки для підлоги армованої ПСП-031, Ц.1.СТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011, відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії _____ Волочай В.Ю.
(*підпис, П.І.Б.*)

Для документів

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

СЕРТИФІКАТ

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.440

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

Суміші будівельні сухі
в асортименті згідно з додатком (ами)

відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу,
що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT)

ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПОЛІПЛАСТ»
Код ЄДРПОУ 30466728
Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 11/2

ВИРОБНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПОЛІПЛАСТ»
Код ЄДРПОУ 30466728
Адреса виробничих потужностей: 07400, Україна, м. Бровари, вул. Металургів,4

Дата первинної сертифікації:	17-08-2016
Дата видачі сертифікату:	28-05-2026
Термін дії сертифікату:	27-05-2029

* Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної у відповідному додатку.
Чинність сертифікату можна перевірити на веб-сайті www.ecolabel.org.ua у розділі «Реєстр сертифікатів» або за тел.: +38-044-332-84-09.

Президент ВГО «Жива планета»

Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»

Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсонський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-09; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу і згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Додаток № 3

до СЕРТИФІКАТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.440

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

1О156
Сертифікація продукції

№ п/п	Найменування продукції ТМ «ПОЛІПЛАСТ»
	Відповідає вимогам **СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу:**
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ EN 998-2:2023
1.	Суміш кольорова для розшивки швів кладки клінкерної, лицьової цегли та каменю РВ-181
2.	Суміш кольорова для заповнення та розшивки швів термопанелей РВ-182
3.	Штукатурка високоадгезійна Цементний набризк PR-007
4.	Штукатурка цементна PR-008
5.	Штукатурка полімерцементна армована PR-009
6.	Штукатурка цементно-вапняна PR-017
7.	Штукатурка універсальна для пористих основ (з перлітом) PR-018 Light
8.	Штукатурка універсальна для пористих основ (з перлітом) PR-118 UltraLight
9.	Штукатурка цементна фасадна PR-016
	Нормативний документ на виготовлення: ДСТУ EN 13813:2019
10.	Самовирівнююча суміш для підлоги товстошарова PN-030
11.	Самовирівнююча суміш для підлоги тонкошарова PN-015
12.	Швидкотвердіюча самовирівнююча суміш для підлоги підвищеної розтічності PN-017 Top Expert
13.	Самовирівнююча шпаклювальна суміш PN-025
14.	Стяжка для підлоги армована високоміцна PS-031

Дата видачі: **28-05-2026**
Термін дії: **27-05-2029**

Всього в додатку №3: 14 найм.

Президент ВГО «Жива планета» — Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування» — Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Магнітогорський, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-09; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net