Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 12.09.2026

Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:4393-0101-5771-6884**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	H2 12,5/ДСТУ EN 520
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:4389-8946-5387-1195 версія - 1.0
Назва будівельної продукції	Гіпсокартонна плита
3. Використання за призначенням	Гіпсокартонна плита, придатна для застосування, якщо необхідна зниженаздатність до водопоглинання для покращення експлуатаційних властивостей плити

4. Інформація про виробника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРУ ГІПС"

Правовий статус	Юридична особа
Назва організації	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРУ ГІПС" (45220869)

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника:
KRUGIPS

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції — Система 4

7. Орган з оцінки відповідності

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	**Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)**	**Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі**	**Позначення та назва регламентної технічної специфікації**
Паропроникність	30	-	Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування, ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT)
Протипожежні характеристики	-	A2-s1, d0	Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування, ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT)
Термічний опір, одиниці виміру - (м2·К)/Вт, рівень - , клас - , категорія -	0.21	-	Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування, ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT)

Границя міцності при вигині у поздовжньому напрямку, одиниці виміру - Н	594	-	Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування, ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT)
Границя міцності при вигині у поперечному напрямку, одиниці виміру - Н	245	-	Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування, ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор		ЛИМАР СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.09.2026

Відомості про реєстрацію документа

Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер	DP01:4393-0101-5771-6884
Редакція документа	№ 1 від 12.09.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	12.09.2026

Перелік підписантів

1. ЛИМАР СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ,Директор

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, атестат про акредитацію № 201456 чинний до 17 грудня 2028 року

201456
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ»
Руслан САВЧУК
«13» липня 2026 р

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ №760/1568 від 13.07.2026 року

Об'єкт випробування: плити гіпсокартонні «Тип H_2» ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004+A1::2009, IDT) « Плити гіпсокартонні, визначення, вимоги та методи випробування»)
(назва продукції, дата виготовлення)

Підприємство-виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРУ ГІПС», вул. Залізнична, 102, с. Дубівці, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., Україна.
(назва, місто, країна)

Замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРУ ГІПС», вул. Залізнична, 102, с. Дубівці, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., Україна.
(назва, адреса)

Акт відбору зразка(ів): 02.07.2026 р 10^{00} год лаборант з фізико- механічних випробувань Євгенія ЛЕГІНЬ
(дата, ким складений, дата і час відбору зразка)

Дата одержання зразка: 03.07.2026 р 12^{00} год

Відмітка про невідповідність зразка(ів): відповідає
(стан, аномалії, відхили)

Відхилення від НД щодо методу та процедури відбору зразка(ів): немає

Дата проведення випробування: 03.07. - 08.07.2026 р

Умови проведення випробувань:
гамма спектрометрична кімната: температура повітря +24,0°С,відносна вологість повітря 55%, потужність експозиційної дози гамма випромінювання 0,13 мкЗв/год

кімната підготовки проб: температура повітря +24,0°С,відносна вологість повітря 55%, потужність експозиційної дози гамма випромінювання 0,12 мкЗв/год.

Обладнання: спектрометр гамма – випромінювань СЕГ-001 «АКП – С» зав. № 27007 сертифікат калібрування UA01№1104 від 16.04.2025р; вага електронна BTHE -15TI зав. №283, сертифікат калібрування №07-6033/25 від 18.12.2025р., гігрометр психрометричний ВИТ-2 зав. №у8077 сертифікат калібрування №07-6018/25 від 18.12.2025 р

Додаткова інформація: -

Результати випробувань

Перелік досліджуваних показників	Результати випробувань		НТД на метод визначення	Норма по НТД	Відповідність	Розширена невизначеність випробувань*
	Фактичний результат	Одиниці вимірювання				
K-40	< 24,2	Бк/кг	МВВ 4/86	-	-	12,4
Ra-226	< 4,65	Бк/кг	МВВ 4/86	-	-	2,4
Th-232	< 3,88	Бк/кг	МВВ 4/86	-	-	2,4
Аеф	11,9	Бк/кг	НРБУ-97	≤ 370	Відповідає	

Закінчення таблиці результатів випробувань

Примітка:

- результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування;
- передрукування протоколу випробувань частково або повністю без дозволу керівництва забороняється.
- * на вимогу замовника розширена невизначеність випробувань

Виконавці: професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища радіологічної лабораторії Лілія РОШКО.

Висновок: випробувальний зразок плити гіпсокартонні «Тип H_2» за ефективною питомою активністю природних радіонуклідів відноситься до І класу будівельних матеріалів за радіаційним фактором згідно НРБУ-97.

Відповідальні виконавці:

Лікар-епідеміолог — Іван БЛАЖІВСЬКИЙ

В. о. заступника генерального директора з питань досліджень фізичних та хімічних факторів — Віталій ФІГЛЕВСЬКИЙ

Заступник генерального директора із впровадження системи управління якістю лабораторних досліджень — Тетяна КУЧЕРАК

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND ECOLABELLING

Орган з оцінки відповідності
Conformity Assessment Body

СЕРТИФІКАТ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № UA.08.002.611

1О156
Сертифікація продукції

Цей сертифікат підтверджує, що продукція

Плити гіпсокартонні: «KRUGIPS» «Тип А», «KRUGIPS» «Тип Н2», «KRUGIPS» «Тип DF», «KRUGIPS» «Тип DFH2»

(нормативний документ на виготовлення: ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004+A1:2009, IDT)

відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2020 Вироби гіпсові будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу,
що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT)

ОДЕРЖУВАЧ СЕРТИФІКАТУ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРУ ГІПС»
Код ЄДРПОУ: 45220869
Місцезнаходження: 77172, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Дубівці, вул. Залізнична, 102

ВИРОБНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРУ ГІПС»
Код ЄДРПОУ: 45220869
Місцезнаходження: 77172, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Дубівці, вул. Залізнична, 102

Дата первинної сертифікації:	31-07-2026
Дата видачі сертифікату:	31-07-2026
Термін дії сертифікату:	30-07-2029

* Сертифікат є чинним виключно у відношенні продукції, зазначеної в ньому.
Чинність сертифікату можна перевірити на вебсайті www.ecolabel.org.ua у розділі «Реєстр сертифікатів» або за тел.: +38-044-332-84-09.

Президент ВГО «Жива планета»
Світлана БЕРЗІНА

Директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування»
Світлана ПЕРМИНОВА

Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»*
02121, Україна, м. Київ, пр-т. Бажана, 9-261
02094, Україна, м. Київ, пров. Херсончький, 1В, офіс 317
+38-044-332-84-09; os@ecolabel.org.ua; www.ecolabel.org.ua

* Член Глобальної мережі екологічного маркування (Global Ecolabelling Network, GEN), сертифікований у відповідності до вимог Міжнародної програми взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування національних та регіональних програм типу I згідно з ISO 14024 (GENICES) www.globalecolabelling.net