Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва
Дата створення: 19.02.2026

Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:6022-7387-0780-9430**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції	Клас CT-C25-F6-B1,0
Реєстраційний номер будівельної продукції	PO01:5982-9073-9082-1785 версія - 1.0
Назва будівельної продукції	PN-017 Top Expert Швидкотвердіюча самовирівнююча суміш для підлоги підвищеної розтічності
3. Використання за призначенням	для швидкого вирівнювання та підготовки горизонтальних основ перед влаштуванням фінішних покриттів шаром від 1* до 20 мм всередині житлових, побутових та громадських приміщень.

4. Інформація про виробника

ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПОЛІПЛАСТ"

Правовий статус	Юридична особа
Назва організації	ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПОЛІПЛАСТ" (30466728)
Телефон	+38(080)-030-05-90
Електронна пошта	info@poli-plast.ua
Сайт	www.poli-plast.ua
Місце реєстрації	03150 м.Київ, вул. Василя Тютюнника, 11/2

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника:
ПОЛІПЛАСТ

Зображення знаку торговельної марки виробника

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції — Система 4

7. Орган з оцінки відповідності

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)**

---

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Зносостійкість	-	A6	
Міцність на вигин, одиниці виміру - Н/мм2	6	F6	
Реакція на вогонь	-	A1fl	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)

Адгезійна міцність, одиниці виміру - Н/мм2	1	В 1,0	
Міцність на стиск, одиниці виміру - Н/мм2	25	С 25	
Виділення корозійних речовин	-	СТ	Матеріал штукатурний та стяжка для підлоги. Властивості та вимоги, ДСТУ EN 13813:2019 (EN 13813:2002, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

---

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

---

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор		ДЬОМКІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

Дата складення декларації: 19.02.2026

Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер	DP01:6022-7387-0780-9430
Редакція документа	№ 1 від 19.02.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	19.02.2026

Перелік підписантів

1. ДЬОМКІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ ,Директор

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

Радіологічна лабораторія
вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190 , тел./факс 400-50-46, 449-78-72
Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії за № 279/15 від 30.12.2015 р. видане Державним закладом «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), чинне до 29.12.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 140

радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу
від «13» квітня 2018 року

1. Замовник: ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт»
2. Адреса замовника: вул. Металургів, 4, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна, тел.044 5992429
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М "АКП-С", зав. № 07800
5. Дата проведення Держповірки: свідоцтво держповірки № 26-01/0913 від 25.10.2017р., діє до 25.10.2018р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність Бк·кг$^{-1}$			$A_{еф}$ Бк·кг$^{-1}$	Клас застосування
		^{226}Ra	^{232}Th	^{40}K		
1	Швидкотвердіюча самовирівнююча суміш для підлоги підвищеної розтічності ПСВ-017 ЦГ.2.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011	10,3	-	68,3	16,11	1 клас

Ефективна питома активність ($A_{еф}$) природних радіонуклідів (ПРН) складає 16,11 Бк·кг$^{-1}$

Вимірювання провів: провідний інженер _____ Волошина О.О.
(*посада, підпис, П.І.Б.*)

Висновок: представлений на дослідження зразок швидкотвердіючої самовирівнюючої суміші для підлоги підвищеної розтічності ПСВ-017, ЦГ.2.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011, відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Завідувач радіологічної лабораторії _____ Волочай В.Ю.
(*підпис, П.І.Б.*)

Для документів